

муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования

«ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ»

Россия, 660123, г. Красноярск, ул. Юности, 23
тел/факс (8 391) 262-48-76, e-mail: svr2008@mail.ru

Реквизиты предписания/решения суда	надзорный орган, вынесший предписание/решение	неустранимое нарушение	Срок устранения согласно предписания/решения	мероприятия по устранению
Предписание № 2576/1/1-6 от 05.11.2014 года	Главное управление МЧС России по Красноярскому краю	В клубе «Подвиг», расположенного по адресу ул. Малая, 44-г, средства обнаружения пожаров не дублируют сигналы на пультах подразделения пожарной охраны (п.4. ст. 4, ч. 7 ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).	01.03.2015 года	устранено 01.01.2015 года
предписание № 2571/1/1-7 от 05.11.2014 года	Главное управление МЧС России по Красноярскому краю	В клубе «КЮТ», расположенного по адресу ул. Московская, 4, не отделены помещения клуба (левое крыло) от помещений жилой части здания противопожарной перегородкой I-го типа с	01.11.2015 года	Включены в программу ОБЖ на 2015 год

		<p>выполнением эвакуационного выхода из помещений клуба, изолированного от жилой части здания (п. 4 ст. 4 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.7.2.15 Строительные нормы и правила «Здания жилого многоквартирные» (СНиП 31-01-2003).</p>	
--	--	---	--

Директор



Т.А. Антоненко